

4.9 Ontruimingsoefeningen aandachtspunten en evaluatie versie 12-11-2019

AANDACHTSPUNTEN ONTRUIMINGSOEFENING

Vooraf bedenken welke brandmelder zal worden geactiveerd. (Gebruik bij activatie van een automatische melder slechts een beetje testgas!).

Let op: branddeuren vallen bij brandalarm automatisch dicht en de ventilatie valt uit.

Zorg er voor dat de nooduitgangen van de Buffel niet afgesloten zijn.

Afspreken welk telefoonnummer de centralist als alarmnummer gaat bellen (vanzelfsprekend niet 112!). Zou bijvoorbeeld de telefoon iemand van het Stichtingsbestuur kunnen zijn, deze persoon speelt dan voor alarmcentrale.

Alarmcentrale NVD vooraf informeren over oefening. (NVD tel. nr. 0235911911 ; meldcode 789725).

Verzamelplaats is op het voorschip van de Buffel, ter plaatse van de noodgangway. Het coördinatiecentrum is de werkplek van de kassier.

No play situatie vooraf bespreken. (No play communiceren met de omroepinstallatie en/of portofoons). Omroepinstallatie stand-by zetten.

Benoem onder de aanwezigen de tijdens een ontruiming benodigde functies. (ontruiming coördinator, centralist, ontruimer en eventueel bezoekersbegeleider). Geef ook aan wie voor bezoekers spelen. Bij voldoende bezetting eventueel meerdere personen dezelfde functie laten spelen om zoveel mogelijk medewerkers ervaring te laten opdoen, in dit geval dienen alle handelingen echter door 1 persoon te worden uitgevoerd, de anderen kijken alleen toe. (dus niet delegeren).

Zorg er voor dat de aanwezigheidsregistratie (degenen die bezoeker spelen zetten een "b" achter hun naam) is ingevuld en dat de bezoekers via de kassawagen aan boord gaan.

Zodra ontruimingsalarm overgaat (slow whoop) gaan de coördinator, de centralist, de bezoekersbegeleider en de ontruimers over tot de uitvoering van de ontruimingsprocedure.

De ontruimingscoördinator drukt, nadat hij het adres van de actieve melder heeft afgelezen van de display van de brandmeldcentrale, het ontruimingsalarm uit met het knopje "stop signalering". (brandmeldcentrale daarna niet resetten!). Omroepinstallatie kan daarna gebruikt worden om de opvarenden te vragen naar dek te gaan en zich te verzamelen op de verzamelplaats; gebruiksaanwijzing en de om te roepen tekst (nederlands, Duits en Engels) zijn af te lezen ter plaatse van de versterker van de omroepinstallatie.

"Brandweer" aantal vragen laten stellen aan ontruimings coördinator: vermiste personen, waar is de brand, is een plattegrond aanwezig waar de locatie van de brand op aangegeven is? Checklijst centralist ingevuld?

Aandacht schenken aan aanwezigheid AED.

Na afloop de oefening afmelden bij NVD; tevens BMC resetten, het logboek van de brandmeldinstallatie invullen, dwz datum, de geactiveerde brandmelder(s) met reden van activering.

Oefening direct na afloop evalueren. (o.a. door betrokkenen hun ervaringen te laten vertellen).

Ventilatiekasten na afloop weer resetten: 1 ventilatiekast op tanktop en 2 ventilatiekasten op het tussendek. Controleer ook of de besturingskast van de cv installatie in de computerruimte niet in storing staat. (normaliter zal dit niet het geval zijn).

Verslag maken van de ontruimingsoefening, afspreken wie dit verslag maakt. In het verslag vermelden welke personen deelnamen aan de oefening. Verslagen ontruimingsoefeningen dienen door het Stichtingsbestuur te worden bewaard.

4.9 Ontruimingsoefeningen aandachtspunten en evaluatie

versie 12-11-2019

EVALUATIE ONTRUIMINGSOEFENING

Locatie actieve brandmelder:

Ontruimings coördinator(en):

Centralist (en):

Bezoekersbegeleider(s):

Ontruimers:

Bezoekers:

Bijzonderheden t.b.v. evaluatieverslag: