

**Deelnemers aan de ontruimingsoefening:**

Hugo van Zeil, Irene Peeman, Will Wiegel, Wim Pelster, Wim Quirijns, Wim Vuijk, Piet Hillebrand, Leen Waardenberg, Jan Langendoen, Koos Wuijster, Peter Klomp, Ed Wijbrands, Tom Wensink, Walt Massic, Karel Deighton, Hans de Klerck.

**Voorafgaand aan de ontruimingsoefening:**

NVD ingelicht over de ontruimingsoefening. Oefening uitgevoerd tijdens het koffie uurtje.

**Korte voorbespreking oefening:**

Tijdens koffieuurtje op 3 oktober hebben we ons aller geheugen m.b.t. het ontruimingsplan opgefrist, vandaag gaan we de eerste ontruimingsoefening van 2022 uitvoeren met hoofdpunten zoals hieronder aangegeven:

Rustig aan doen – Let op eigen veiligheid! Denk aan dichtvallen branddeuren bij brandalarm. Uitgaan van minimum bezetting, dus 3 functies: centralist, coördinator en ontruimer. Ieder een walkietalkie, ontruimer tevens een zaklamp. Elke functie vullen we in met 3 personen ter lering.

Walkietalkies voor gebruik testen op kanaal 3. Coördinator zorgt er voor dat versterkerinstallatie gereed is voor gebruik. De versterkerinstallatie is zowel bedienbaar vanuit de BMC als vanuit de kassarimte. In geval van brand omroepen vanuit BMC.

De “bezoekers” gaan allen naar buiten en laten zich daarna als zodanig registreren bij de kassa. Zorg voor goed onderling portofooncontact tijdens het ontruimen, dwz ontruimer/coördinator en coördinator/centralist).

Verder werden de taken van de centralist, ontruimer en coördinator in het kort doorgesproken.

**Ontruimingsoefening:**

Alvorens de oefening daadwerkelijk te beginnen zijn de functies coördinator, centralist en ontruimer verdeeld. De functie coördinator werd vervuld door Peter Klompe, Hugo van Zeil en Piet Hillebrand. De functie ontruimer werd ingevuld door Koos Wuijster, Wim Vuijk en Wim Pelster. De functie centralist werd uitgeoefend door Tom Wensink, Leen Waardenberg en Ed Wijbrands. De overige aanwezigen werden als “bezoeker” geregistreerd door de centralist. Jan Langendoen zorgde voor een brandalarm. Afsproken dat het bellen van 112 zou worden gesimuleerd.

**Het verloop van de ontruimingsoefening:**

Terwijl een ieder zijn rol speelde aan boord van de Buffel heeft de brandmeldcentrale het ontruimingsalarm ingeschakeld, dit doordat een automatische brandmelder (2/49, bij houten stoommachine SB tussendek) geactiveerd werd.

Nadat het ontruimingsalarm afging heeft de coördinator op het display van de BMC het melderadres van de actieve melder afgelezen en doorgegeven aan de centralist. Er is via de lijst vastgesteld waar de actieve melder zich bevond en dit doorgegeven aan de centralist. De coördinator heeft het ontruimingsalarm gestopt en heeft daarna via de omroepinstallatie de ontruimingstekst omgeroepen en herhaald. dat een ieder zich naar het voordek diende te begeven, dit is ook herhaald. De coördinator heeft het gele hesje aangetrokken en de coördinator-helm werd opgezet. De coördinator is daarna via de kassarimte naar de verzamelplaats op het voordek gegaan.

De brandstofpomp van de cv is (fictief) gestopt, en is afgemeld.

De centralist is te werk gegaan via de checklijst, deze is uitgebreid ingevuld. Er is na enige tijd contact opgenomen met de ontruimer waarbij bleek dat deze zijn ronde bijna had voltooid.

Nadat ook de ontruimer op de verzamelplaats was aangekomen zijn de koppen geteld en bleek iedereen aanwezig. Ook is m.b.v. de tekening van de BMC in de calamiteitenkoffer vastgesteld waar de brand zich bevond, zodat dit ook aan de brandweer kon worden duidelijk gemaakt.

#### **Afronding en evaluatie van de oefening:**

Enkele genoteerde tijden op checklijst: Tijdstip brandalarm 11:54. 112 gebeld 11:56. Codenummer actieve melder (2/49) bekend 11:58. De locatie van deze melder bekend 12:00. Om 11:55 is brandstofpomp cv uitgeschakeld. (vermoedelijk door een centralist). Bemanning en bezoekers verzameld op verzamelplaats 12:03. Koppen geteld om 12:05.

Omroepinstallatie was niet goed hoorbaar, oorzaak was verkeerd ingestelde microfooningang. Dient op stand 10 (max) te staan. De gebruiksaanwijzing ter plaatse dient aangepast te worden.

*Opmerkingen coördinator:* Afleesbaarheid BMC niet gemakkelijk. Beeldscherm is klein en er worden tegelijkertijd verschillende zaken op weergegeven. Het wordt gemakkelijker als je weet dat je naar de locatie linksboven van het display moet kijken (hier wordt de actieve meldercode aangegeven, in dit geval "2/49", waarbij de 2 staat voor zone 2 en 49 het meldernummer is in deze zone). De brandmeldinstallatie bestaat bij ons uit 2 zones, te weten zone 1 en zone 2. In zone 1 bevinden zich de melders op het kuildek en op het bovendek; in zone 2 bevinden zich de melders op het tussendek en de tanktop. Waarschijnlijk wordt het aflezen van het display door oefenen gemakkelijker.

Verder kwam ter sprake hoe te handelen wanneer iemand tijdens het ontruimen gewond raakt en niet meer mobiel is. Helpen indien mogelijk, maar houdt aandacht voor eigen veiligheid. Denk er aan dat hulpdiensten onderweg zijn!

*Opmerkingen ontruimer:* Direct na brandalarm naar tanktop (gevangenis en stoommachines) gegaan en vandaar naar boven toe het schip ontruimd. Echter geen bezoekers gezien, deze waren al op eigen houtje naar het voordek vertrokken. Lokatieomschrijving brand ("houten stoommachine SB") onduidelijk.

*Opmerkingen centralist:* E.e.a. volgens checklijst afgewerkt. Vraagt zich af waarom omroepinstallatie niet vanuit kassarimte wordt gebruikt. Dit heeft te maken met het gegeven dat je in de kassarimte, in tegenstelling tot de BMC ruimte, het brandalarm niet tijdelijk kunt stoppen en de omroepinstallatie tijdens het slow whoop signaal niet is te verstaan. Bezoekersregistratiesysteem is niet waterdicht, zeker niet tijdens een calamiteit zoals brand. Echter het is beter dan geen registratie.

*Opmerkingen bezoekers:* Nooduitgangen moeilijk te gebruiken door het in de winterperiode aanwezige afdekzeil op de koekoeken. Schuifluiken waren gesloten. (de schuifluiken zullen in winteromstandigheden altijd gesloten zijn, ook de deurtjes zijn dicht van de nooduitgangen, echter ze zijn niet op slot, dus wel te openen. De dekzeilen zullen belemmerend werken, maar met enige aandrang kun je wel aan dek komen).

*Jan Langendoen:* Dank aan de deelnemers. Al met al een geslaagde oefening, volgende keer (koffie-uurtje december) de ontruimingsfuncties op soortgelijke wijze verdelen, met deels andere gezichten zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte raken met de praktische uitvoering van een ontruiming. Volgende keer de bezoekers vragen niet allemaal tegelijk naar verzamelplaats te gaan, zodat de ontruimer ook wat te doen heeft.

Na afloop van de oefening is de brandmeldcentrale hersteld en de branddeuren zijn weer geopend. Ventilatie weer gestart.

De oefening is afgemeld bij NVD.

**Actiepunten:**

- 1. Handleiding omroepinstallatie aanpassen m.b.t. versterkervolume microfooningang.**
- 2. Melderlijst bij BMC en kassarimte: locatieomschrijvingen van melders nog eens tegen het licht houden en waar mogelijk verbeteren.**
- 3. Deur stickers op branddeuren aanbrengen om de herkenbaarheid van het deur zijn te verbeteren.**